



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

BANDUNG BARAT

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK <u>U/R. tinggal</u> <u>KOTA. BARU. PAPANZANGAN.</u> |
|-----------------|---|

| | |
|---|-------------------------------------|
| No. APT : <u>0A</u> | No. Titik Pancang : <u>8.</u> |
| Tipe Hammer : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi : _____ |
| Berat Hammer : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan : <u>9-8-66</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm | Jam Mulai : _____ |
| Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / <u>20</u> / 25 | Jam Selesai : _____ |

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 1 | 10 | 165. | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 7 | 11 | 192. | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 20 | 12 | 243. | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 32 | 13 | 318. | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 41. | 14 | 341 | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 53. | 15 | 368 | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 70. | 16 | 402 | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 84 | 17 | 438. | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | 464 | 50 | | 50 | |
| P | 113. | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 139. | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |


Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | S6 | |
| 2 | D6. | |
| 3 | D6. | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 0.2 Cm PANJANG TIANG : 18. M'

TOTAL PUKULAN : 464 PENETRASI : 12.50 M'

CATATAN :



Dibuat oleh : Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
ZILKI TPT KAW

()
KEPALA REGU APT

[Signature]
299
PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

BANDUNG BARAT

NAMA CUSTOMER : PT. R. TEGALNAMA DAN ALAMAT PROYEK : C/ R. TEGALKOTA. BARU. PARALYANGAN -

No. APT : 04. No. Titik Pancang : 9.
 Tipe Hammer : Drop Hammer As Titik Pancang/Lokasi : _____
 Berat Hammer : 1.500 Kg Tanggal Pemancangan : 9-8-06.
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm Jam Mulai : _____
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25 Jam Selesai : _____

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 1 | 10 | 196. | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 7 | 11 | 281 | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 18 | 12 | 267. | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 29 | 13 | 313. | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 47 | 14 | 347 | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 66. | 15 | 388. | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 87 | 16 | 445 | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 121 | 17 | 476 | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | 516. | 50 | | 50 | |
| | 148 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 172. | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Spesifikasi Tiang :

| Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-------------|---------------|
| SB | |
| DB. | |
| DB | |
| 5 | |
| 6 | |

FINAL SET : 0.5 Cm PANJANG TIANG : 18 M'TOTAL PUKULAN : 516 PENETRASI : 17.50 M'CATATAN : _____

Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

 Kepala Regu APT

 Pengawas Lapangan

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET


NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK : U/R. TINGEAL

BANDUNG BARAT KOTA BARU PARAHANGA

No. APT : 09
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 1
 As Titik Pancang/Lokasi :
 Tanggal Pemancangan : 8-8-06
 Final Set : 0.3. Crr



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET BANDUNG BARAT

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>E/R. Tinggal</u> <u>KOTA BARU - PARAHYANGAN</u> |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| No. APT | : <u>04</u> | No. Titik Pancang | : <u>2</u> |
| Tipe Hammer | : <u>Drop Hammer</u> | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : <u>1.500 Kg</u> | Tanggal Pemancangan | : <u>8-8-06</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : <u>100 Cm</u> | Final Set | : <u>0,8</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : <u>28 / 32 / 20 / 25</u> | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA
[Signature]
Lili / PT KPW
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,
[Signature]
599
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET BANDUNG BARAT

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>V/R-TINGGAL</u> <u>KOTA BAEU - KABUPATEN</u> |
|-----------------|---|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| No. APT | : <u>4</u> | No. Titik Pancang | : <u>3</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>9-8-2006</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>0.3</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : 28 / 32 / 20 / 25 | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
Lwi / PT. KOW

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

[Signature]

(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA


LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET BARDUKAS BATAS

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <i>U/R. tunggal</i> <i>kota. Batu. panyaman</i> |
|-----------------|---|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| No. APT | : <u>04</u> | No. Titik Pancang | : <u>4</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>9-8-06</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>0.5</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : 28 / 32 / 20 / 25 | | |

Kedalaman : 18. mtr. pinal. SET : 0.5.

TOTAL blow : 50. putakan.



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA
[Signature]
[Signature]
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,
[Signature]
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK : U / P. ANGAL -
BANDUNG BARAT

KOTA BARU PARALYANGUN.

No. APT : 04
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 5
 As Titik Pancang/Lokasi :
 Tanggal Pemancangan : 9-8-06
 Final Set : 0.4 Cm



0.4-cm

Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|---------------|---|
| NAMA CUSTOMER | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>U/ R. tunggal</u> <u>BANDUNG BARAT</u> <u>KOTO BARU PARALYANGAN</u> |
|---------------|---|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| No. APT | : <u>04</u> | No. Titik Pancang | : <u>6</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>1- AGUSTUS - 06</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>0.9</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : 28 / 32 / 20 / 25 | | |



Dikuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
Lili TPT KAW

()
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

[Signature]
Sqa

()
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>U/P. TINGGAL .</u> <u>BANDUNG BARAT</u> <u>KOTA-BAKU-DARALYANGH4.</u> |
|-----------------|---|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| No. APT | : <u>04</u> | No. Titik Pancang | : <u>7</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>9-8-06.</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>05</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : 28 / 32 / 20 / 25 | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
[Signature]
L. I. P. K. W.

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

[Signature]
Eqa

(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET


NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK : *U/R. Tinggi*
BANDUNG BAROT

KOTA BARU PARATAYANGAN

No. APT : *01*
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : *8*
As Titik Pancang/Lokasi : _____
Tanggal Pemancangan : *9-8-06*
Final Set : *02* Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
LILI/PT. KPW

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

[Signature]

(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <i>U/ R. KONGAL</i> <i>BANDUNG BARAT</i> <i>KOTA BARU PARATAYANGAN.</i> |
|-----------------|--|

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| No. APT : | <i>04</i> | No. Titik Pancang : | <i>9</i> |
| Tipe Hammer : | Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi : | |
| Berat Hammer : | 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan : | <i>9-8-06</i> |
| Tinggi Jatuh Hammer : | 100 Cm | Final Set : | <i>0.5</i> Cm |
| Tipe Tiang Pancang : | 28 / 32 / <i>20</i> / 25 | | |



2.5 cm

Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

[Signature]
()

Kepala Regu APT

[Signature]
Eti / PT KPW

Diketahui oleh,

[Signature]
()

Pengawas Lapangan

DATA PEMANCANGAN

| | |
|-------|------------|
| ROYEK | KONTRAKTOR |
|-------|------------|

Tiang pancang : 1

jenis hammer : DIESEL HAMMER As tiang : _____

alat no. : APT 03 Tanggal : 27 Juli 2008

berat hammer : 1500 Kg Jam mulai : _____

tebal pukul : 1 METER Jam selesai : _____

| PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | |
|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|---------|--|-----------|--|---------|--|
| 1 | | | | M | | M | | M | | | |
| | 1 | | | 10 | 285 | 20 | | 30 | | | |
| 50 | 4 | 50 | 300 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 12 | | | 11 | 319 | 21 | | 31 | | | |
| 50 | 21 | 50 | 332 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 37 | | | 12 | 348 | 22 | | 32 | | | |
| 50 | 42 | 50 | 360 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 57 | | | 13 | 380 | 23 | | 33 | | | |
| 50 | 70 | 50 | 408 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 86 | | | 14 | 425 | 24 | | 34 | | | |
| 50 | 97 | 50 | 410 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 117 | | | 15 | 474 | 25 | | 35 | | | |
| 50 | 130 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 148 | | | 16 | | 26 | | 36 | | | |
| 50 | 160 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 179 | | | 17 | | 27 | | 37 | | | |
| 50 | 189 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 205 | | | 18 | | 28 | | 38 | | | |
| 50 | 224 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 230 | | | 19 | | 29 | | 39 | | | |
| 50 | 269 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |


| No. | Type tiang | Tgl. produksi | No. tiang : |
|-----|------------|---------------|-------------|
| 1 | SLC | | |
| 2 | DL | | |
| 3 | S3 | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

FINAL SET : 0,8 Cm PANJANG TIANG : 15 M

TOTAL PUKULAN : 474 Cm PENETRASI : 15 M


CATATAN : Solus 1/2 m.

POSISI PEMANCANGAN



DIKERJAKAN OLEH :
PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

DIKETAHUI OLEH :
PEMESAN


Marsa S.


Sikam.

DATA PEMANCANGAN

| | |
|--------|------------|
| :BOYEK | KONTRAKTOR |
|--------|------------|

Tiang pancang : 2
 e hammer : DROP HAMMER
 t no : APT 03
 at hammer : 1500 KG
 ak pukul : 1 METER


As tiang :
 Tanggal : 24 Juli 2005
 Jam mulai :
 Jam selesai :

| PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | |
|-----------|-----|---------|--|-----------|----|---------|-----|-----------|----|---------|----|-----------|--|---------|--|
| M | | M | | M | | M | | M | | M | | M | | M | |
| | 1 | | | | 10 | | 198 | | 20 | | 30 | | | | |
| 50 | | I | | 50 | | 215 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 4 | | | | 11 | | 232 | | 21 | | 31 | | | | |
| 50 | | F | | 50 | | 248 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 11 | | | | 12 | | 266 | | 22 | | 32 | | | | |
| 50 | | 16 | | 50 | | 283 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 23 | | | | 13 | | 305 | | 23 | | 33 | | | | |
| 50 | | 30 | | 50 | | 329 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 38 | | | | 14 | | 350 | | 24 | | 34 | | | | |
| 50 | | 47 | | 50 | | 374 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 57 | | | | 15 | | 405 | | 25 | | 35 | | | | |
| 50 | | 70 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 80 | | | | 16 | | | 26 | | 36 | | | | | |
| 50 | | 91 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 108 | | | | 17 | | | 27 | | 37 | | | | | |
| 50 | | 121 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 135 | | | | 18 | | | 28 | | 38 | | | | | |
| 50 | | 140 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | 166 | | | | 19 | | | 29 | | 39 | | | | | |
| 50 | | 184 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |



| No. | Type tiang | Tgl. produksi | No. tiang |
|-----|------------|---------------|-----------|
| 56 | | | |
| 76 | | | |
| 15 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FINAL SET : 2,1 M PANJANG TIANG : 15 M
 TOTAL PUKULAN : 405 Cm PENETRASI : 15 M
 CATATAN : Boly

POSISI PEMANCANGAN



DIKERJAKAN OLEH : DIKETAHUI OLEH :
 PT. BETON ELEMENINDO PERKASA PEMESAN

 
 Maret 2005 (.....)

DATA PEMANCANGAN

| | |
|----------------------------|------------|
| ROYEK CENTURY HILLS | KONTRAKTOR |
|----------------------------|------------|

1. Tiang pancang : **3**
 2. Tipe hammer : **Drop Hammer**
 3. Berat no : **APT 03**
 4. Berat hammer : **1500 KG**
 5. Berat pukul : **1 METER**


As tiang :
 Tanggal : **27 Jul 2015**
 Jam mulai :
 Jam selesai :

| PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | | PENETRASI | | PUKULAN | |
|-----------|-----|---------|-----|-----------|----|---------|----|-----------|----|---------|----|
| 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 50 | 29 | 10 | 206 | 20 | 50 | 30 | 50 | 20 | 50 | 30 | 50 |
| 50 | 13 | 11 | 251 | 21 | 50 | 31 | 50 | 21 | 50 | 31 | 50 |
| 50 | 29 | 12 | 297 | 22 | 50 | 32 | 50 | 22 | 50 | 32 | 50 |
| 50 | 36 | 13 | 357 | 23 | 50 | 33 | 50 | 23 | 50 | 33 | 50 |
| 50 | 49 | 14 | 412 | 24 | 50 | 34 | 50 | 24 | 50 | 34 | 50 |
| 50 | 68 | 15 | 468 | 25 | 50 | 35 | 50 | 25 | 50 | 35 | 50 |
| 50 | 82 | 16 | 507 | 26 | 50 | 36 | 50 | 26 | 50 | 36 | 50 |
| 50 | 100 | 17 | 548 | 27 | 50 | 37 | 50 | 27 | 50 | 37 | 50 |
| 50 | 132 | 18 | 569 | 28 | 50 | 38 | 50 | 28 | 50 | 38 | 50 |
| 50 | 159 | 19 | | 29 | 50 | 39 | 50 | 29 | 50 | 39 | 50 |

| No. | Type tiang | Tgl. produksi | No. tiang |
|-----|------------|---------------|-----------|
| 1 | DC | | |
| 2 | DC | | |
| 3 | DC | | |
| 4 | DC | | |


FINAL SET : **0.7** Cm PANJANG TIANG : **18** M
 TOTAL PUKULAN : **509** Cm PENETRASI : **18** M
 CATATAN : **Edy h n**


POSISI PEMANCANGAN



DIKERJAKAN OLEH :
 PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

DIKETAHUI OLEH :
 PEMESAN





CENTURY HILLS

No: 1.

Date

Length = 15 m

Depth = 15 m

r. Blows = 474.


Seting = 0.8 cm


20.

Apr 2
Mar 20 1.

penyusunan

Each 1/2 m



NO: 2

Date : 27 Juli 2008.

Length : 15 m

Depth : 15 m


r. Blow : 405.

Penetration : 2,4 cm.


20.


maratha s.

penetration



July

No: 3.

Date 27 Jul 2005.

Length = 18 m

Depth = 18 m.

r. Blows : 569

Seting : 0,7 cm

A


B.

Amor

maratus

Perp. 9000.

July





PT BETON ELEMENINDO PERKASA

APT 14.

LAPORAN HARIAN DAN REKAPITULASI DATA PEMANCANGAN

Nama Customer : _____
 Nama Proyek : Rumah tinggal
 Alamat Proyek : Jl. KADU PATAH. KOTA/BANDUNG TERGAH
 Hari / Tgl. Pemancangan : SELASA 12-09-06.

| NO. TITIK PANCANG | AS TITIK PANCANG / LOKASI | TIPE TIANG | JENIS / VARIASI TIANG | PANJANG (M') | | TOTAL PUKULAN | FINAL SET (Cm) | DOLLY |
|-------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|-------|
| | | | | TIANG | PENETRASI | | | |
| 1 | - | 20x20 | T6 - T3 | 9m | 9m | 169 | 3 cm | ✓ |
| 2 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 198 | 2 cm | - |
| 3 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 186 | 4 cm | - |
| 4 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 209 | 2 cm | ✓ |
| 5 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 176 | 3 cm | - |
| 6 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 198 | 2.5 cm | ✓ |
| 7 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 194 | 2 cm | ✓ |
| 8 | - | 20x20 | T6 - T3 | 9m | 9m | 208 | 2.4 cm | ✓ |
| 9 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 216 | 2 cm | - |
| 10 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 189 | 2 cm | - |
| 11 | - | " | T6 - T3 | 9m | 9m | 194 | 1.8 cm | - |
| 12 | - | | T6 - T3 | 9m | 9m | 169 | 2.5 cm | - |
| 13 | - | 20x20 | T6 - T3 | 9m | 9m | 198 | 5 cm | - |
| | | | T6 → 13 BTG | | | | | |
| | | | T3 → 13 BTG | | | | | |
| 13-Ttk | 26 BTG | | | 117 M' | | | | - Ttk |

Catatan :

- Kondisi Cuaca : Cerah / Gerimis / Hujan jam 07-30 s/d jam 17-00 WIB.
- Pindah Blok : unit
- Stand By / Idle : Jam s/d jam
penyebab :
- Lain-lain :

Dilaporkan oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

BANDUNG TENGAH

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : R. TIHUGAL JL. RADEH-PATAH |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| No. APT | : 14 | No. Titik Pancang | : 0.1 |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : 12-09-06 |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Jam Mulai | : |
| Tipe Tiang Pancang | : 28 / 32 / 20 / 25 | Jam Selesai | : |

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 5 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 17 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 21 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 35 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 47 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 62 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 90 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 115 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 169 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | TS-6 | |
| 2 | | |
| 3 | TS-3 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 3. Cm PANJANG TIANG : 9 M'

TOTAL PUKULAN : 169 PENETRASI : 9 M'

CATATAN : self

POSISI PEMANCANGAN

As

As

Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berliaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

BANDUNG TENGAH

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

R. TINJAL
JL. RADEH-PATAH

No. APT : 14
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 0-2
 As Titik Pancang/Lokasi :
 Tanggal Pemancangan : 12-09-06
 Jam Mulai :
 Jam Selesai :

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 5 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 16 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 31 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 48 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 96 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 136 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 164 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 190 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |


Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | T6 | |
| 2 | | |
| 3 | T3 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 2 Cm PANJANG TIANG : 9 M'

TOTAL PUKULAN : 190 PENETRASI : 9 M'

CATATAN :



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Beraku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

JLM RADEN PATIH - BPS - TENGAH

No. APT

14

No. Titik Pancang

03

Tipe Hammer : Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer : 1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

18-09-06

Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | F | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 16 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 34 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 69 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 98 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 118 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 136 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 159 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 186 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | T6 | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

4 Cm

PANJANG TIANG

9 M'


TOTAL PUKULAN

186

PENETRASI

9 M'

CATATAN :



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

JLN: RADEN. PATAH. BSD TENGAH

No. APT

14

No. Titik Pancang

04

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

28 / 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 4 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 11 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 26 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 49 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 70 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 104 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 136 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 169 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 204 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | T6 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

2 Cm

PANJANG TIANG

9 M'

TOTAL PUKULAN

204

PENETRASI

9 M'

CATATAN :

DOLY

POSISI PEMANCANGAN

As

As

Dibuat oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

Diketahui oleh :

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. RADEAN PATAH, BKS TENGAH

No. APT : 14

No. Titik Pancang : 05

Tipe Hammer : Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi :

Berat Hammer : 1.500 Kg

Tanggal Pemancangan : 12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm

Jam Mulai :

Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

Jam Selesai :

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 5 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 14 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 20 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 46 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 98 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 128 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 149 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 176 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |


Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | T6 | |
| 2 | T6 | |
| 3 | T3 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 3 Cm PANJANG TIANG : 9 M'

TOTAL PUKULAN : 176 PENETRASI : 9 M'

CATATAN :



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. Raden Patah. Blok. Perkas

No. APT

14

No. Titik Pancang

06

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

02-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

28 / 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 5 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 15 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 24 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 48 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 98 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 136 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 164 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 198 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | T6 | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

2.5 Cm

PANJANG TIANG

9

M'

TOTAL PUKULAN

198

PENETRASI

9

M'

CATATAN :

DOK

POSISI PEMANCANGAN

As

As

Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

JLN. RADEN PATAH. BDK TENGAR

No. APT

14

No. Titik Pancang

07

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

28 / 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 10 | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 7 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 14 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 20 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 48 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 104 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 131 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 156 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 194 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | FG | |
| 3 | | |
| 4 | F3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

2 Cm

PANJANG TIANG

9 M'

TOTAL PUKULAN

194


PENETRASI

9 M'

CATATAN :

Doly

POSISI PEMANCANGAN



Dibuat oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

Diketahui oleh :

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. Raden Patah, Bdg. Teratai

No. APT

13

No. Titik Pancang

08

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

(28) 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 6 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 13 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 20 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 46 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 73 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 108 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 135 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 164 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 208 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | T6 | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

24 Cm

PANJANG TIANG

9 M'

TOTAL PUKULAN

208


PENETRASI

9 M'

CATATAN :

Doly

POSISI PEMANCANGAN



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

()
KEPALA REGU APT()
PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. PADEN PATAH. BK. TERAS

No. APT

14

No. Titik Pancang

09

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

28 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 8 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 16 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 24 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 32 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 40 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 48 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 56 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 64 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 72 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | T6 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

2 Cm

PANJANG TIANG

9 M'

TOTAL PUKULAN

216

PENETRASI

9 M'

CATATAN :

POSISI PEMANCANGAN

As

As

Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : |
| | Jl. RADEN. PATAH, 1306 TEGAYAN |

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| No. APT | 1A | No. Titik Pancang | 10 |
| Tipe Hammer | Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | |
| Berat Hammer | 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | 12-09-06 |
| Tinggi Jatuh Hammer | 100 Cm | Jam Mulai | |
| Tipe Tiang Pancang | 28 / 32 / 20 / 25 | Jam Selesai | |

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 1 | 6 | 11 | | 21 | | 31 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 2 | 14 | 12 | | 22 | | 32 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 3 | 20 | 13 | | 23 | | 33 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 4 | 51 | 14 | | 24 | | 34 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 5 | 89 | 15 | | 25 | | 35 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 6 | 110 | 16 | | 26 | | 36 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 7 | 134 | 17 | | 27 | | 37 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 8 | 159 | 18 | | 28 | | 38 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 9 | 184 | 19 | | 29 | | 39 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | 96 | |
| 2 | | |
| 3 | 93 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 2 Cm PANJANG TIANG : 9 M'

TOTAL PUKULAN : 184 PENETRASI : 9 M'

CATATAN :

POSISI PEMANCANGAN

As

As

Dibuat oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

(.....)
KEPALA REGU APT

Diketahui oleh :

(.....)
PENGAWAS LAPANGAN



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. Raden Patah PMS TEROGAT

No. APT

14

No. Titik Pancang

11

Tipe Hammer

Drop Hammer

As Titik Pancang/Lokasi

Berat Hammer

1.500 Kg

Tanggal Pemancangan

12-09-06

Tinggi Jatuh Hammer

100 Cm

Jam Mulai

Tipe Tiang Pancang

(28) 32 / 20 / 25

Jam Selesai

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | 4 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 9 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 21 | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 49 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 100 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 136 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 168 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 194 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | T6 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET

18 Cm

PANJANG TIANG

9 M'

TOTAL PUKULAN


194

PENETRASI

9 M'

CATATAN :

POSISI PEMANCANGAN



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :

Jl. RADEN PATAH. KAG TEMGAT

No. APT : 14
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 12-
 As Titik Pancang/Lokasi :
 Tanggal Pemancangan : 12-09-08.
 Jam Mulai :
 Jam Selesai :

| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 1 | 5 | 11 | | 21 | | 31 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 2 | 13 | 12 | | 22 | | 32 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 3 | 26 | 13 | | 23 | | 33 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 4 | 40 | 14 | | 24 | | 34 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 6 | 109 | 16 | | 26 | | 36 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 7 | 128 | 17 | | 27 | | 37 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 8 | 148 | 18 | | 28 | | 38 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 9 | 169 | 19 | | 29 | | 39 | |
| | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |


Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | 16 | |
| 2 | | |
| 3 | 13 | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 2.5 Cm PANJANG TIANG : 9 M'

TOTAL PUKULAN : 169 PENETRASI : 9 M'

CATATAN :



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

()
 KEPALA REGU APT

()
 PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

DATA PEMANCANGAN

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : |
| | <i>dlw. RUMAH. PATAH. BDK TENGAH</i> |

No. APT : 14 No. Titik Pancang : 13
 Tipe Hammer : Drop Hammer As Titik Pancang/Lokasi : _____
 Berat Hammer : 1.500 Kg Tanggal Pemancangan : 12-09-06
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm Jam Mulai : _____
 Tipe Tiang Pancang : 28 32 / 20 / 25 Jam Selesai : _____


| PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN | PENETRASI | PUKULAN |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| M' | | M' | | M' | | M' | |
| 0 | 0 | 10 | | 20 | | 30 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1 | 6 | 11 | | 21 | | 31 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2 | 14 | 12 | | 22 | | 32 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 3 | 3A | 13 | | 23 | | 33 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 4 | 50 | 14 | | 24 | | 34 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 5 | 71 | 15 | | 25 | | 35 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 6 | 116 | 16 | | 26 | | 36 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 7 | 134 | 17 | | 27 | | 37 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8 | 169 | 18 | | 28 | | 38 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 9 | 198 | 19 | | 29 | | 39 | |
| 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |

Data Pemakaian Tiang :

| Tiang ke- | Jenis Tiang | Tgl. Produksi |
|-----------|-------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | T6 | |
| 3 | | |
| 4 | T3 | |
| 5 | | |
| 6 | | |

FINAL SET : 5 Cm PANJANG TIANG : 9 M'TOTAL PUKULAN : 190 PENETRASI : 9 M'

CATATAN :



Dibuat oleh :

Diketahui oleh :

PT. BETON ELEMENINDO PERKASA

KEPALA REGU APT

PENGAWAS LAPANGAN

No. Form : DCC/FML/PRO/02

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006

Revisi : 00




PT BETON ELEMENINDO PERKASA


LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : R. TINUKAL RDX TEREGAH JC. RADGA-PATAH |
|-----------------|---|


| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| No. APT | : 14 | No. Titik Pancang | : 01 |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : 12-9-2006 |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : _____ Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : (28) / 32 / 20 / 25 | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA


(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,


(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET


NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK: R. TINGGAL
BANDUNG TENGAH

JL. RADGH PATAH

No. APT : _____
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 002
As Titik Pancang/Lokasi : _____
Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
Final Set : _____ Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan

No. Form : DCC/FML/PRO/03

Tgl. Mulai Berlaku : 02 Januari 2006




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>R. TUNGGAL</u> <u>BAG TENGGAH</u> <u>JL. RADEK-PATAH</u> |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| No. APT | : <u>14</u> | No. Titik Pancang | : <u>03</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>12-9-2006</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>4.0</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : <u>28</u> / 32 / 20 / 25 | | |



Handwritten signature or initials

Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

Handwritten signature

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

Handwritten signature

(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>R. TUNGGAL</u> <u>BD6 TENGAH</u> <u>JL. PADANG PATAH</u> |
|-----------------|--|

No. APT : 14
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : 28 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 0.9
As Titik Pancang/Lokasi : _____
Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
Final Set : _____ Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

NAMA CUSTOMER :


NAMA DAN ALAMAT PROYEK: R. TIHUAL

BDS TERGAH

JL. RADELI TATAH

No. APT : 14
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : (28) / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 015
As Titik Pancang/Lokasi : _____
Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
Final Set : 3.0 Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>R. TINGGAL</u> <u>BANDUNG TENGAH</u> <u>JL. RADGH. PARAH 1</u> |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| No. APT | : <u>14</u> | No. Titik Pancang | : <u>026</u> |
| Tipe Hammer | : Drop Hammer | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : 1.500 Kg | Tanggal Pemancangan | : <u>12-9-2008</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : 100 Cm | Final Set | : <u>2150</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : <u>(28)</u> / 32 / 20 / 25 | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>R. TIHUAL</u> <u>BANDUNG TENGAH</u> <u>JL. RADGLI-PATAH</u> |
|-----------------|---|

No. APT : 14
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 07
 As Titik Pancang/Lokasi : _____
 Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
 Final Set : 2.00 Cm



Dibuat oleh,
 PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
 Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
 Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK :


BANDUNG TENGAH

R. TIHAGAL

JL. RADEU PATAH

No. APT : 14
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 0.8
 As Titik Pancang/Lokasi : _____
 Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
 Final Set : 2-9 e Cm



29 e

Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA


LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK: <u>R. THGGAL</u> <u>BANDUNG TENGAH</u> <u>JL. RADU-PATAH</u> |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| No. APT | : <u>14</u> | No. Titik Pancang | : <u>008</u> |
| Tipe Hammer | : <u>Drop Hammer</u> | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : <u>1.500 Kg</u> | Tanggal Pemancangan | : <u>12-9-2006</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : <u>100 Cm</u> | Final Set | : <u>2-9 e</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : <u>28 / 32 / 20 / 25</u> | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA



Kepala Regu APT

Diketahui oleh,



Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

NAMA CUSTOMER :


NAMA DAN ALAMAT PROYEK : P. RINANGAL

BANDUNG TERGATI


JC. RADEN PATAH

No. APT : 14
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 6-9
As Titik Pancang/Lokasi : _____
Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
Final Set : 2.0 Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA


(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,


(_____)
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET


| | |
|-----------------|--|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>R. TINGGAL</u> <u>BANDUNG TERGAH</u> <u>JC. RADEN. PATAH</u> |
|-----------------|--|

No. APT : 19
 Tipe Hammer : Drop Hammer
 Berat Hammer : 1.500 Kg
 Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
 Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 11
 As Titik Pancang/Lokasi : _____
 Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
 Final Set : 1.00 Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA


 (_____)
 Kepala Regu APT

Diketahui oleh,


 (_____)
 Pengawas Lapangan



PT BETON ELEMENINDO PERKASA

LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

NAMA CUSTOMER :

NAMA DAN ALAMAT PROYEK : R. TIALLAC

BANDUNG TERGAB

JL. RANGH. PATAH

No. APT : 14
Tipe Hammer : Drop Hammer
Berat Hammer : 1.500 Kg
Tinggi Jatuh Hammer : 100 Cm
Tipe Tiang Pancang : 28 / 32 / 20 / 25

No. Titik Pancang : 12
As Titik Pancang/Lokasi :
Tanggal Pemancangan : 12-9-2006
Final Set : 2.50 Cm



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA

(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,

(_____)
Pengawas Lapangan




PT BETON ELEMENINDO PERKASA


LAPORAN PENGAMBILAN DATA FINAL SET

| | |
|-----------------|---|
| NAMA CUSTOMER : | NAMA DAN ALAMAT PROYEK : <u>P. 114442</u> <u>BANDUNG TERASA</u> <u>JC. RADGH. PATAH</u> |
|-----------------|---|


| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| No. APT | : <u>14</u> | No. Titik Pancang | : <u>13</u> |
| Tipe Hammer | : <u>Drop Hammer</u> | As Titik Pancang/Lokasi | : _____ |
| Berat Hammer | : <u>1.500 Kg</u> | Tanggal Pemancangan | : <u>12-9-2006</u> |
| Tinggi Jatuh Hammer | : <u>100 Cm</u> | Final Set | : <u>5e</u> Cm |
| Tipe Tiang Pancang | : <u>28 / 32 / 20 / 25</u> | | |



Dibuat oleh,
PT BETON ELEMENINDO PERKASA


(_____)
Kepala Regu APT

Diketahui oleh,


(_____)
Pengawas Lapangan

